

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району

пер. Красный, 36, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область, 346830,

Телефоны, факс: (86347) 2-11-65 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 12 » декабря 2022 г., 11 час. 00 мин. № 49

(дата и время составления акта)

346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Советская ул., д. 125.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Неклиновского района по пожарному надзору Лойторенко Андреем Викторовичем № 49 от 28.11.2022 года, КНМ 61220061000200594412

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Неклиновского района по пожарному надзору Лойторенко Андреем Викторовичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Советская ул., д. 125.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вареновская средняя общеобразовательная школа, ИНН 6123014597, ОГРН 1046123002199, адрес: 346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Советская ул., д. 125.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «12» декабря 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/5 часов 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «01» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «12» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: 346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Советская ул., д. 125.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: приложение № 3 приказа МЧС России от 09.02.2022

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: проектные решения систем противопожарной защиты; исполнительная документация на системы противопожарной защиты; техническая документация на выполнение огнезащитной обработки; инструкция о мерах пожарной безопасности; уставные документы

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

1. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проведение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций чердачного помещения с составлением соответствующего акта (протокола) (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
2. На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
3. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Помещения разных классов функциональной пожарной опасности необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты», а именно противопожарных дверей 3-го типа с пределом огнестойкости EI 30 кладовой в подвальном помещении. (ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года; п. 12 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020);
4. Объект не обеспечен устройством выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. статья 4. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
5. Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении (п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
6. В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения. (ст. 5, 6, 54, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.14.13).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 11.12.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник ОНДиПР по Неклиновскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области Лойторенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)



(подпись)

Лойторенко Андрей Викторович - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, 8(86347) 2-11-65, Loytorenko_AV@61.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мироненко Светлана Юрьевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Вареновская средняя общеобразовательная школа

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)



(подпись)

« 11 » декабря 2022 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке



<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: