



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району

Почтовый адрес: пер. Красный, 36, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область, 346830.

Телефоны, факс: (86347) 2-11-65 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 49/1/1**

вручается:

**директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вареновская
средняя общеобразовательная школа**

Мироненко Светлане Юрьевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 61220061000200594412 № 49 от 28.11.2022 года в период с 1 декабря 2022 года по 12 декабря 2022 года начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Неклиновского района по пожарному надзору Лойторенко Андреем Викторовичем _____

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора),

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Мироненко Светлана Юрьевна
– директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вареновская средняя общеобразовательная школа

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проведение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций чердачного помещения с составлением соответствующего акта (протокола)	(п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479)	02.10.2023	

2.	<p>На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в установленном порядке</p>	<p>(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);</p>	02.10.2023	
3.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Помещения разных классов функциональной пожарной опасности необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты», а именно противопожарных дверей 3-го типа с пределом огнестойкости EI 30 кладовой в подвальном помещении.</p>	<p>(ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года; п. 12 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020)</p>	02.10.2023	
4.	<p>Объект не обеспечен устройством выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p>	<p>(статья 4. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты»)</p>	02.10.2023	
5.	<p>Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении</p>	<p>(п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);</p>	02.10.2023	

6.	В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения.	(ст. 5, 6, 54, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.14.13).	02.10.2023
----	--	--	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Мироненко Светлана Юрьевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вареновская средняя общеобразовательная школа

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Лойторенко Андрей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.